

Tuote: Ilmanvaihtoventtiili, valurauta

Virtaustekniset suoritusarvot

EN 13141-1:2004

Ympäröivän ilman lämpötila 19,0 °C

Tuotteen pinta-ala: 0,018 m²

Avaus: Täysin auki (100 %)

Δp	$q_{V \text{ cor}}$	v
Pa	dm ³ /s	m/s
0,48	2,57	0,14
0,94	3,57	0,20
2,05	5,05	0,28
4,15	7,33	0,40
8,06	10,2	0,56
13,9	13,4	0,74
22,2	17,5	0,96

Δp Staattinen paine-ero kammion ja ympäröivän ilman välillä, Pa
(Kammio alipaineinen ympäröivään ilmaan nähden)

$q_{V \text{ cor}}$ Ilman tilavuusvirta tiheydessä 1,20 kg/m³, dm³/s

v Kanavanopeus, m/s

Tuote: Ilmanvaihtoventtiili, valurauta

Virtaustekniset suoritusarvot

EN 13141-1:2004

Ympäröivän ilman lämpötila 19,0 °C

Tuotteen pinta-ala: 0,018 m²

Avaus: Puoliksi auki (50 %)

Δp	$q_{V\text{ cor}}$	v
Pa	dm ³ /s	m/s
0,53	2,20	0,12
0,98	2,84	0,16
2,02	4,06	0,22
3,99	5,63	0,31
8,12	7,94	0,44
13,4	10,2	0,56
21,8	13,0	0,71

Δp Staattinen paine-ero kammion ja ympäröivän ilman välillä, Pa
(Kammio alipaineinen ympäröivään ilmaan nähden)

$q_{V\text{ cor}}$ Ilman tilavuusvirta tiheydessä 1,20 kg/m³, dm³/s

v Kanavanopeus, m/s

Tuote: Ilmanvaihtventtiili, valurauta

Virtaustekniset suoritusarvot
EN 13141-1:2004

